



Información sobre la Central Nuclear de Cofrentes

8 de septiembre de 2026

El 6 de agosto de 2026, de acuerdo con los procedimientos establecidos, la central nuclear de Cofrentes notificó al Consejo de Seguridad Nuclear la detección de una anomalía de carácter menor identificada durante la realización programada de una prueba periódica en uno de los generadores diésel de la instalación.

Durante el desarrollo de dicha prueba, se observó una anomalía puntual asociada a las válvulas de venteo de los cilindros del motor, que motivó la parada ordenada y preventiva del generador para realizar las verificaciones correspondientes. En aproximadamente 10 minutos, tras las comprobaciones de mantenimiento efectuadas, el equipo fue puesto nuevamente en servicio y la prueba concluyó satisfactoriamente.

Con la información disponible hasta este momento el Consejo de Seguridad Nuclear ha clasificado el evento como Nivel 0 (fuera de escala) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), categoría reservada para eventos sin significación para la seguridad.

Este suceso no ha tenido impacto alguno sobre las personas, ni sobre el medio ambiente, ni sobre la instalación.

Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

